



**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

BK/B/0881/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Komfort Plus OC08**

Zawierający / containing: diizocyjaniany difenylometanu (izomery i homologi) i 4,4'-metylenodifenyłu, fosforan(V) tri(2-chloro-1-metyloetylenowy), poliiole, etoksyetylowany alkohol C9-11, organiczne związki aminowe i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Po zamontowaniu piankę należy odizolować od środowiska zewnętrznego i pomieszczeń wewnątrz budynków w sposób uniemożliwiający emisję związków organicznych do wnętrza pomieszczeń. Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

PUR-SYSTEMS GmbH  
Werner-von-Siemens - Str. 22  
D-49124 Georgsmarienhütte, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Demilec Polska S.A.  
02-496 Warszawa  
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-09-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-09-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 września 2018

The date of issue of the certificate: 28th September 2018

p.o. kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

z up. Gawboris.  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH